

Số: /BVĐKSD-VTTBYT

Sa Đéc, ngày tháng 8 năm 2025

V/v mời báo giá cải tạo tủ điện
điều khiển hệ thống xử lý nước thải
thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cải tạo tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- ThS. Cao Văn Tho - Phó Trưởng Phòng Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế;

- Điện thoại: 0939.161.775.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua email: vttbyt.bvds@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 13 tháng 8 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 19 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

(Đính kèm mẫu báo giá)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá: (Phụ lục kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 20 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Chuyển khoản và thanh toán sau khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử

dụng và cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ.

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu thiết bị và chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: 90 ngày.

5. Các thông tin khác:

Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu như sau:

- Báo giá theo mẫu đính kèm.

- Các tài liệu chứng minh về thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn của nhà sản xuất đối với hàng hóa; các tài liệu liên quan.

- Giấy ủy quyền ký báo giá trong trường hợp người ký báo giá không phải là người đại diện theo pháp luật.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BV;
- Lưu: VT, VTTBYT. Tho (01b).

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Tùng

DANH MỤC BẢO GIÁ

(Kèm theo Công văn số

/BVĐKSD-VTTBYT ngày
của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)

tháng 8 năm 2025

Stt	Nội dung	Yêu cầu công việc	Vật tư		Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
			Đơn vị tính	Số lượng		
I	Cải tạo tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải	Cải tạo, lắp đặt thay thế linh kiện hệ thống điều khiển tủ điện cho cụm bơm lọc, rửa màng- chế độ lọc, rửa tự động theo timer cho hệ thống xử lý nước thải				
1	MCB-3P-63A-10KA		Cái	01		
2	MCB-3P-32A-10KA		Cái	04		
3	MCB-3P-25A-10KA		Cái	02		
4	Contactor-3P-18A-220AC		Cái	06		
5	Overload 2.5-4A		Cái	02		
6	Overload 4-6A		Cái	04		
7	Timer ON-OFF RELAY 220V/ Dh48S-S + chân đế		Cái	02		
8	Công tắc hẹn giờ Selec TS2M1-2-16A-230V (2 kênh)		Cái	01		
9	Relay kính chân dẹp/ 8 chân/220v + đế		Cái	08		
10	Công tắc chuyển 3 vị trí (22mm)		Cái	10		
11	Nút nhấn nhả thường hở (NO)- có đèn xanh lá 220V/AC		Cái	04		
12	Nút nhấn nhả thường đóng(NC)- ko đèn màu đỏ		Cái	04		
13	Đèn báo màu đỏ 220V/AC		Cái	01		
14	Đèn báo màu xanh 220V/AC		Cái	01		
15	Đèn báo màu vàng 220V/AC		Cái	07		
16	Đèn báo xanh lá 220V/AC		Cái	10		
17	Cầu đấu dây(Tép 25A) HYBT-25A		Cái	50		

18	Tủ điện ton 1.5mm sơn tĩnh điện 800x600x250mm		Cái	001		
19	Dây điện đơn Vcm 0.75mm ² /màu đỏ		mét	100		
20	Dây điện đơn Vcm 0.75mm ² /màu đen		mét	50		
21	Phụ kiện máng nhựa + cos + mic tên tải		Bộ	1		
II	Phao báo mực nước	Cải tạo, lắp đặt chống tràn cho bể điều hoà, bể Anoxic của hệ thống xử lý nước thải				
1	- Loại: Phao báo mực nước - Điện năng: 250 VCA /VCC 50/60 Hz - Nhiệt độ max: 85oc/Áp suất max: 3.5 bar/Góc mở: 110o/Cấp bảo vệ: IP68 - Vật liệu phao: Copolymer polypropylene/Vật liệu cáp: Neoprene - Chiều dài cáp: ≥3m - Cáp điện đến vị trí.		Bộ	2		
Tổng cộng: (Bao gồm thuế, chi phí lắp đặt, cải tạo và chi phí khác)						
Số tiền bằng chữ:						

Công ty/cơ sở:

Địa chỉ:

BÁO GIÁ
Cải tạo tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải
thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi báo giá cung cấp việc Cải tạo tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, như sau:

1. Báo giá Cải tạo tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc:

Stt	Nội dung	Yêu cầu công việc	Vật tư		Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
			Đơn vị tính	Số lượng		
I	Cải tạo tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải	Cải tạo, lắp đặt thay thế linh kiện hệ thống điều khiển tủ điện cho cụm bơm lọc, rửa màng- chế độ lọc, rửa tự động theo timer cho hệ thống xử lý nước thải				
1	MCB-3P-63A-10KA		Cái	01		
2	MCB-3P-32A-10KA		Cái	04		
3	MCB-3P-25A-10KA		Cái	02		
4	Contacto-3P-18A-220AC		Cái	06		
5	Overload 2.5-4A		Cái	02		
6	Overload 4-6A		Cái	04		
7	Timer ON-OFF RELAY 220V/ Dh48S-S + chân đế		Cái	02		
8	Công tắc hẹn giờ Selec TS2M1-2-16A-230V (2 kênh)		Cái	01		
9	Relay kính chân đẹp/ 8 chân/220v + đế		Cái	08		
10	Công tắc chuyển 3 vị trí (22mm)		Cái	10		

11	Nút nhấn nhả thường hở (NO)- có đèn xanh lá 220V/AC		Cái	04		
12	Nút nhấn nhả thường đóng(NC)- ko đèn màu đỏ		Cái	04		
13	Đèn báo màu đỏ 220V/AC		Cái	01		
14	Đèn báo màu xanh 220V/AC		Cái	01		
15	Đèn báo màu vàng 220V/AC		Cái	07		
16	Đèn báo xanh lá 220V/AC		Cái	10		
17	Cầu đấu dây(Tép 25A) HYBT-25A		Cái	50		
18	Tủ điện ton 1.5mm sơn tĩnh điện 800x600x250mm		Cái	001		
19	Dây điện đơn Vcm 0.75mm ² / màu đỏ		mét	100		
20	Dây điện đơn Vcm 0.75mm ² / màu đen		mét	50		
21	Phụ kiện máng nhựa + cos + mic tên tải		Bộ	1		
II	Phao báo mực nước	Cải tạo, lắp đặt chống tràn cho bể điều hoà, bể Anoxic của hệ thống xử lý nước thải				
1	- Loại: Phao báo mực nước - Điện năng: 250 VCA /VCC 50/60 Hz - Nhiệt độ max: 85oc/Áp suất max: 3.5 bar/Góc mở: 110o/Cấp bảo vệ: IP68 - Vật liệu phao: Copolymer polypropylene/Vật liệu cấp: Neoprene - Chiều dài cáp: 3m - Cấp điện đến vị trí		Bộ	2		
Tổng cộng: (Bao gồm thuế, chi phí lắp đặt, cải tạo và chi phí khác)						
Số tiền bằng chữ:						

- Báo giá này có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày tháng .. năm
- Thời gian bảo hành (nếu có):
- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)